

Ст. Романовская
(место составления акта)

«31» августа 2015 года.
(дата составления акта)
«13» ч. «30» мин.
(время составления акта)

(Типовая форма)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 72

По адресу/адресам: Волгодонской район, п. Краснодонский, ул. Школьная, 17

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки юридического лица от «30» июля 2015 года № 72 выданного Главным государственным инспектором Ростовской области по пожарному надзору майором внутренней службы Цыганковым М.Л.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

внеплановая

проверка в отношении

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: Краснодонская основная общеобразовательная школа (адрес местонахождения объекта надзора: Волгодонской район, п. Краснодонский, ул. Школьная, 17)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество ответственного (при наличии индивидуального предпринимателя))

Дата и время проведения проверки:

« 21 » августа 2015 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1

« 31 » августа 2015 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1

(указано ли в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих часа

(рабочих дней/часов)

Правовые основания проведения проверки: ст. 6, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 9, 10, 11, 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

Акт составлен: **отделением надзорной деятельности по Волгодонскому (с) району ГУ МЧС России по Ростовской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

17.07.2015

42

О.А. Матвейкина

(фамилия, имя, отчество в случае если имеется, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения выездной проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение проверки: начальник отделения ИД по Волгодонскому (с) району Цыганков Михаил Леонидович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица / должностных лиц, проводившего (их) проверку)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: -

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: руководитель юридического лица Матвейкина О.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя / иного должностного лица / должностных лиц) или уполномоченного представителя

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в

случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выполнены пункты предписания №117/43/1 от 17.12.2015 года, а именно:**

п. 1 - Линии связи между техническими средствами автоматической установкой пожарной автоматики (системы оповещения людей в случае пожара) выполнены проводом без учета обеспечения их функционирования при пожаре в течение времени, необходимого для обнаружения пожара, выдачи сигналов об эвакуации, в течение времени, необходимого для эвакуации людей, а также времени, необходимого для управления другими техническими средствами. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ст. 4, «Нормы пожарной безопасности 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации, п. 12.57.. Нормы и правила проектирования». НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», 3.9, СП 5.13130.2009, п. 13.15.7, ГОСТ 31565-2012, таб. 2

Ответственное лицо МБОУ Краснодарская ООШ:

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание №72/1/1 от 31.08.2015, целевая программа поэтапного выполнения нарушений требований пожарной безопасности в образовательных организациях Волгодонского района.

Подписи лиц, проводивших проверку: начальник отделения ИД – главный государственный инспектор Волгодонского района по пожарному надзору майор внутренней службы Цыганков Михаил Леонидович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБОУ Краснодонская ООШ Матвейкина О.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 31 » августа 20 15 г. _____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)